

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«13» июля 2023 г., 24230061000206851305

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Канск и Канскому району Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю**

наименование органа государственного управления (федеральный, государственный и др.)

край Красноярский, г Канск, ул Революции, Дом 14, тел. 3916132621, e-mail: ond_kansk@mail.ru

адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего государственные надзорные функции

**Учетная карточка профилактического визита
(лист профилактической беседы)**

от « » г. № 2307/240-24/19/ШИБ

1. Вид надзора:

Федеральный государственный пожарный надзор

наименование федерального государственного надзора

2. Контролируемое лицо:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №7 "Улыбка". ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АДРЕСА - ВЫПОЛНИТЕ ЗАПРОС В ЕДРОУ

наименование контролируемого лица или наименование контролируемого лица (ИП)

3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):

край Красноярский, г Канск, г-к 5-й, Здание 38

указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) объекта, здания, иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит

4. Обязательность профилактического визита:

Да

(да / нет)

5. Форма проведения профилактического визита:

По месту осуществления деятельности

форма осуществления деятельности (профилактический лист, журнал, иные документы)

6. Информация, доведенная до контролируемого лица:

1. В ходе профилактической беседы разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к объекту надзора, в том числе в части, касающейся следующих противопожарных мероприятий: - объект защиты должен быть обеспечен соответствующими системами противопожарной защиты; - работы по техническому обслуживанию и ремонту указанных систем, в том числе автоматической установки пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противоподымной защиты должны проводиться своевременно и в полном объеме, предусмотренном соответствующими регламентами; - системы пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре; - при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, необходимо обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке: - на объекте должна быть обеспечена электрическая и информационная совместимость систем автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре; - к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем противопожарной защиты привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение (лицензия); - на объекте защиты части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; - количество эвакуационных выходов должно соответствовать количеству людей, одновременно находящихся на объекте защиты; - загромождение эвакуационных путей и выходов какими-либо предметами и оборудованием не допускается, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа; - объект защиты должен быть обеспечен требуемым количеством первичных средств пожаротушения и противопожарным инвентарем; - огнетушители, сети и оборудование внутреннего противопожарного водопровода должны содержаться в исправном состоянии; - объект защиты должен быть

обеспечен исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения; - к объектам защиты и источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен беспрепятственный проезд (подъезд) пожарной техники; - монтаж и эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электротехнических изделий должны осуществляться в соответствии с установленными правилами; - монтаж электрических сетей должен осуществляться только квалифицированными работниками (специализированной организацией); - территория, прилегающая к объектам, должна своевременно очищаться от отходов, мусора, горючих материалов; - порядок, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

Информация, определенная в соответствии с Федеральным законом от 11.01.2022 № 238-ФЗ "Об организации государственного пожарного надзора в Российской Федерации"

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канску и Канскому району (государственный инспектор г. Канска и Канского района по пожарному надзору) Калачев Александр Андреевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2DF026875215C 078974E70C7355AC092
Выдана: Калачев Александр Андреевич
Действителен с 11.05.2023 по 03.08.2024

Содержание документа является собственностью лица, предоставившего профилактический паспорт

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД